ensatec

Certificado Nº 200187

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

Empresa	**Aluminios Padrón, S.A.** **Pº. I. Fco Quinta. C/ Picaraña s/n.** **Picaraña-Padrón. La Coruña**
Producto	**Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.**
Modelo	**Serie: CLASSIC HH**
Dimensiones (AnxAl)	**1230 mm x 1480 mm**
Material	**Aluminio**
Acristalamiento	**4/12/4**
Fecha de Ensayo	**26.11.08**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire
UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas. Estanqueidad al agua
UNE-EN 12211:2000. Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento

Sección y o fotografía:

Permeabilidad al aire	**CLASE 4**
Estanqueidad al agua	**CLASE E_{900}**
Resistencia a la carga de viento	**CLASE C5**

Normas de Clasificación
UNE-EN 12207:2000. Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire
UNE-EN 12208:2000. Ventanas y puertas. Estanqueidad al agua
UNE-EN 12210:2000. Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento
UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288/LE634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Oscar Ruiz Chicote Responsable de Area	Luis García Viguera Responsable Departamento	José Morales Henares Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia Nº 200187